



Oznaczn	Opis	Ilość
1	Szafka podtynkowa Global Line 42 mod	1
2	Zamek z kluczykiem do drzwi stalowych F	1
3	Oslona zaślepiająca biała	1
4	Rozłącznik główny izolacyjny 3bieg 32A	1
5	Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg 25A 0,03A	2
6	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg B16	5
6a	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg B10	2
6b	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg C10	3
7	Lampka kontrolna pojedyncza	3
9	DPU	
10	Złączki ZUG	5

Obudowa wnąkowa z drzwiczkami metalowymi i zamkiem patentowym
 Szczelność obudowy min. IP30
 Dobrano obudowy firmy Moeller system Global Line (KLV-U)
 Na rysunku nie pokazano szyn PE i N, które są w komplecie z obudową
 Na rysunku nie pokazano bloków rozdzielczych i zacisków N'
 które mogą być potrzebne z chwilą montażu aparatów
 Wszystkie tablice piętrowe powinny być otwierane jednym kluczem

UKŁAD SIECIOWY TN-S
 SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Obiekt: Gimnazjum Nr10 im.Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie ul. Partyzantów 10a	Zespół projektowy inż. Janusz Bukowski E-456/94 mgr inż. Grzegorz Kucharski	inż. Janusz Bukowski E-456/94 mgr inż. Grzegorz Kucharski	Temat: Remont instalacji elektrycznej	Skala: ---	Nr arch. ---
J. Bukowski & M.A.Bukowska 35-303 Rzeszów ul. Kwietniowa 46 tel 602725219	Sprawdził mgr inż. Ryszard Rogoziński E-173/80	mgr inż. Ryszard Rogoziński E-173/80			